

# Nachweis

## einbruchhemmende Eigenschaften

Prüfbericht

Nr. 12-000378-PR06  
(PB-A01-05-de-01)



Auftraggeber	ALUMINCO S.A. Megali Rahi 32011 INOFITA VIOTIAS Griechenland
Produkt	Einbruchhemmende Fenster, zweiflügelig
Bezeichnung	Zweiflügeliges Fenster
Außenmaß (B x H)	1500 mm x 2200 mm
(Rahmen) Material, System	Aluminium Legierung 606040, AL 510
Angriffseite	Schließseite nach EN 12519
Öffnungsart	Zweiflügelig, Dreh / Dreh-Kipp
Verglasung	Klasse P4A nach EN 356
Beschläge	ALU NT 12/20-9 von Roto mit 24 Sicherheitsverriegelungen und abschließbaren Fenstergriff Roto Line
Montage	Gemäß der Montageanleitung der Firma ALUMINCO S.A
Besonderheiten	-/-

### Grundlagen

DIN EN 1627 : 2011  
Türen, Fenster, Vorhangfassaden, Gitterelemente und Abschlüsse - Einbruchhemmung - Anforderungen und Klassifizierung  
DIN EN 1628 : 2011  
DIN EN 1629 : 2011  
DIN EN 1630 : 2011

### Darstellung



### Verwendungshinweise

Dieser Prüfbericht dient zum Nachweis der einbruchhemmenden Eigenschaften.

### Gültigkeit

Die genannten Daten und Ergebnisse beziehen sich ausschließlich auf den geprüften und beschriebenen Probekörper. Die Prüfung der Einbruchhemmung ermöglicht keine Aussage über weitere leistungs- und qualitätsbestimmende Eigenschaften der vorliegenden Konstruktion.

Abweichend von geprüften Ausführung sind folgende Größenänderungen zulässig:

Abstand A +5% und -20%  
Abstand B +5% und -30%  
Fläche ±25%

### Inhalt

Der Nachweis umfasst insgesamt 35 Seiten

- 1 Gegenstand
  - 2 Durchführung
  - 3 Einzelergebnisse
- Anlage 1 (3 Seiten)  
Anlage 2 (2 Seiten)  
Anlage 3 (6 Seiten)



RC 2 / RC 2N

ift Rosenheim  
13. August 2012

Robert Krippahl, Dipl.-Ing. (FH)  
Produktingenieur  
Bauteile

Günter Borrmann, Dipl.-Ing. (FH)  
Prüfingenieur  
Labor Mechanik



ift Rosenheim GmbH

Geschäftsführer:  
Dipl.-Ing. (FH) Ulrich Sieberath  
Dr. Jochen Peichl

Theodor-Gietl-Str. 7 - 9  
D-83026 Rosenheim  
Tel.: +49 (0)8031/261-0  
Fax: +49 (0)8031/261-290  
www.ift-rosenheim.de

Sitz: 83026 Rosenheim  
AG Traunstein, HRB 14763  
Sparkasse Rosenheim  
Kto. 3822  
BLZ 711 500 00

Notified Body Nr.: 0757  
Anerkannte PÜZ-Stelle: BAY 18  
  
DAP-PL-0808 99  
DAP-ZE-2288 00  
TGA-ZM-16-93-00  
TGA-ZM-16-93-80